



SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARANÁ  
MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E A DESASTRES

Folha 01/02

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/ OU ÁREA DE RISCO

Logradouro Público:	RUA SÃO FRANCISCO	Nº:	S/N	Complemento:	MATRÍCULA Nº 1.331
Bairro:	CENTRO	Município:	JUNDIAÍ DO SUL	UF:	PR
Proprietário/ responsável pelo uso:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL / PR				
CNPJ/CPF:	76.408.061/0001-54			Fone:	(43) 3626 1490
Responsável técnico:	ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE				
Nº do registro:	CAU/BR: 66860-5			Fone:	(43) 99147 0901
Áreas (m²):	Existente:	00,00 m2	A construir:	1.311,55 m2	Total: 1.311,55 m2
Altura (m):	3,00 m	Nº de pavimentos:	01	Ocupação do subsolo:	0,00 m2
Uso, divisão e descrição da ocupação principal:	EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA, ESCOLA EM GERAL / E-1				
Risco:	RISCO LEVE		Carga de incêndio:	300 MJ/m2	

2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Estrutura Portante:	<input checked="" type="checkbox"/>	Concreto	<input type="checkbox"/>	Aço	<input type="checkbox"/>	Madeira	<input type="checkbox"/>	Outros
Estrutura de sustentação da cobertura	<input type="checkbox"/>	Concreto	<input checked="" type="checkbox"/>	Aço	<input checked="" type="checkbox"/>	Madeira	<input type="checkbox"/>	Outros

3. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Item	Observações
<input checked="" type="checkbox"/> Controle de Materiais de Acabamento	
<input checked="" type="checkbox"/> Saídas de Emergência	
<input checked="" type="checkbox"/> Iluminação de Emergência	
<input checked="" type="checkbox"/> Sinalização de Emergência	
<input checked="" type="checkbox"/> Extintores	
<input checked="" type="checkbox"/> Brigada de incêndio	
<input type="checkbox"/> Outros (especificar)	

4. RISCOS ESPECÍFICOS

Item	Quantitativo
Armazenamento de líquidos inflamáveis/ combustíveis	2 GLP 13K (CADA)
Gás Liquefeito de Petróleo	NÃO HÁ
Armazenamento de produtos perigosos	NÃO HÁ
Fogos de artifício	NÃO HÁ
Vaso sob pressão (caldeira)	NÃO HÁ
Outros (especificar)	

5. DIMENSIONAMENTO DE POPULAÇÃO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Item	Quantitativo
Tipos de escada	NÃO HÁ
População	190 PESSOAS

- Demonstrativo de cálculo (se necessário)

6. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se enquadra nos parâmetros da tabela 5 do CSCIP e que atende as seguintes especificações:

- Possuir área total construída menor 1.500m² para risco leve e menor que 1.000m² para risco moderado ou elevado;
- Possuir altura igual ou inferior a 9,0m quando de risco leve;
- Possuir altura igual ou inferior a 6,0m quando de risco moderado ou elevado;
- Não possuir subsolo com ocupação diferente de estacionamento;
- Não comercializar ou armazenar volume superior a 250L (duzentos e cinquenta litros) de líquido inflamável ou combustível;
- Não armazenar volume superior a 190kg (cento e noventa quilogramas) do GLP.

ALEXANDRE AUGUSTO  
ORMENEZE:04069511954

Assinado de forma digital por ALEXANDRE  
AUGUSTO ORMENEZE:04069511954  
Dados: 2023.06.14 10:34:41 -03'00'

<b>7. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA</b>	
Declaro que as saídas de emergências se encontram de acordo o constante na NPT 011 – Saídas de Emergência	
<b>8. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO</b>	
Declaro que os extintores de incêndio foram instalados na edificação de acordo com a NPT 21 – Sistema de proteção por extintores de incêndio e encontram-se com prazo de validade e inspeção em dia.	
<b>Agente extintor</b>	<b>Quantitativo / Capacidade extintora</b>
Carga de pó ABC	<b>8 UNIDADES / 4 Kg CADA</b>
Carga de pó BC	<b>X</b>
Carga d'água pressurizada	<b>X</b>
Carga de Dióxido de Carbono (CO2)	<b>X</b>
Outros (especificar)	<b>X</b>
<b>9. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>	
Declaro que a sinalização de emergência foi instalada na edificação de acordo com a NPT 020 – Sinalização de emergência.	
<b>Tipo de sinalização / Código da Placa</b>	<b>Quantitativo</b>
<b>SAÍDA DE EMERGÊNCIA / S13</b>	<b>10</b>
<b>ROTA DE FUGA / S2</b>	<b>10</b>

<b>10. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (se houver)</b>	
Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atendem adequadamente ao disposto na NPT 010 – Controle de material de acabamento e revestimento.	
<b>Finalidade do material</b>	<b>Classe dos materiais empregados</b>
Piso	<b>CLASSE I</b>
Parede e divisória	<b>CLASSE I</b>
Teto e Forro	<b>CLASSE I</b>
<b>11. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>	
Declaro que a iluminação de emergência foi adequadamente instalada na edificação de acordo com a NPT 18/2014 – Iluminação de Emergência.	
<b>12. AVALIAÇÃO DO GLP</b>	
Declaro que a central de GLP atende ao disposto na NPT 28 – Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de gás liquefeito de petróleo (GLP), não havendo botijões de GLP no interior da edificação.	
<b>13. DECLARAÇÕES GENÉRICAS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de fiscalizações e de solicitação de documentos;</li> <li>• Declaro estar ciente de que não devem ser alteradas as características da edificação e da ocupação apresentada;</li> <li>• O registro de informações inverídicas pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.</li> </ul>	
<b>ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE:04069511954</b> 54  <b>ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE</b> <b>CAU/BR: 66860-5</b>	Assinado de forma digital por ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE:04069511954 Dados: 2023.06.14 10:35:00 -03'00'  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL / PR</b> <b>CNPJ: 76.408.061/0001-54</b>